

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2021/2022г.**

Выдан  
22.07 2021г.

ООО "МИР "

в отношении объекта **дом № 9 по ул. Окружной**, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от 02.07.2021 N бн

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду  
2021/2022г:**

**Состав комиссии**

Гайдаров Андрей Павлович	Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, Председатель комиссии
Китрова Татьяна Владимировна	Ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.


---


---

**Члены комиссии:**

Лисовиченко Ирина Ивановна	Исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.
Громова Ольга Петровна	Генеральный директор управляющей организации ООО "МИР".

---

---

# АКТ

## промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 9 по ул. Окружной к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

« 02 » 07 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» М.П. Лашин,  
мастер ООО «МИР» Р. С. Эм, инспектор ООО «МИР» О.В. Визгалина

составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка  
системы отопления многоквартирного жилого дома

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв. см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.
2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД № 9, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Окружная выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.

Подписи:

Начальник АДС МУП «Тепло» \_\_\_\_\_

М.П. Лашин

Мастер ООО «МИР» \_\_\_\_\_

Р.С. Эм

Инспектор ООО «МИР» \_\_\_\_\_

О.В.Визгалина

Представитель совета дома \_\_\_\_\_

Корсаков А. С. Корсаков Л. С.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «МИР»

О.П. Громова



## АКТ

Проверки готовности многоквартирного дома № 9, по ул. Окружной к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

«03» 04 2021 г

Комиссия в составе:

Мастера ООО «МИР» Р.С.Эм инспектора ООО «МИР» О.В.Визгалина произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Окружная, 9 к отопительному сезону 2021-2022 гг.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, подвал	Наименование работ	Дата выполнения
	Работы по текущему ремонту не требуются.	

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны ;*
3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *присутствует.*
4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: *Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*
7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами:

Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами ООО «МИР» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

8. Наличие документов:

акт гидравлического испытания от 08.08.21 года

паспорт ОДПУ ВКТ- 7-01 № 197956, ВКТ-7-01 № 209737

акт поверки ОДПУ и автоматических регуляторов: 07.08.2019..

---

Заключение:

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Окружная, 9 удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022

Мастер ООО «МИР»



Р.С.Эм

Инспектор ООО «МИР»



О.В. Визгалина

Представитель собственников

Колесов А.С.  
Колесов А.С.